

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«  » «октябрь» 2018 г.

Дом № 32 или строение ( корпус)

По ул. (пер) В. Андриановой

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 1976 материал стен нашль число этажей 5

Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами: Соколовой М.В.  
и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Вашильевой С.В.

в присутствии мастера Замешковой В.И. провели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша в настоящее время производится капит.рем.  
б) чердачное помещение и его вентиляция   

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания   

г) фасад здания удовлет (не требуется тех.рем)

д) входные двери и оконные переплеты удовлет (не требуется тех.рем)

е) подвальные помещения удовлет (не требуется тех.рем)

ж) отмостка вокруг здания удовлет (не требуется тех.рем)

з) система центрального отопления удовл (не треб. тех.ремонт)

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло   

к) тепловые элеваторные узлы и боллерные   

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей)   

м) электрохозяйство удовл. (не требуется тех.рем)

кв 64

обеспеченность:

а) котельных – топливом     
(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом ( в домах с печным отоплением)   

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

## выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии

Члены комиссии:

*Соколова Т.В. Руф*  
*Железничкова В.И. З.М.*  
*Васильева С.И. Руф*