

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 27 корп 1 или строение (корпус)

« Октябрь » 2018

По ул. (пер) Новосельская

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 2017 материал стен кирп число этажей 3

Наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Соколова О.В

и членов комиссии: председателя общественного домового комитета _____

в присутствии мастера Земшковой М произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовлет (не требуется тех. решение)
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетвор (не требует тех. решение)
- г) фасад здания удовлет. (не требуется тех. решение)
- д) входные двери и оконные переплеты не удовлет требуется установка уплотнителей
- е) подвальные помещения удовлет. (не требуется тех. решение)
- ж) отмостка вокруг здания не удовлет (отсутствует - по гарантии застрой)
- з) система центрального отопления _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) _____
- м) электрохозяйство удовлет (не требует тех. решение)

КВ 64

обеспеченность:

- а) котельных – топливом _____
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей – углем, дровами, торфом (в домах с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

1) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии Соколова Т.В.
Члены комиссии: Земшукова В.И.
