

АКТ
Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 5 или строение (корпус) «Итмер» 201 г.

По ул. (пер) В Андрионовой

Домоуправление № Города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 1971 материал стен кирпич число этажей 5

Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами: Соколова Г.В.
и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Шабуркин Г.В.

в присутствии мастера Мкоянова И.В. произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удов. (не треб. тех. ремонт)
- б) чердачное помещение и его вентиляция удов. (не треб. тех. ремонт)
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов. (не треб. тех. ремонт)
- г) фасад здания удов. (не треб. тех. ремонт)
- д) входные двери и оконные переплеты удов. (не треб. тех. ремонт)
- е) подвальные помещения удов. (не треб. тех. ремонт)
- ж) отмостка вокруг здания треб. частич. ремонт.
- з) система центрального отопления удов. (не треб. тех. ремонт)
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей)
- м) электрохозяйство удов. (не треб. тех. ремонт)

кв 64

обеспеченность:

а) котельных — топливом _____
(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в домах с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии

Сорова Т.В. [подпись]

Члены комиссии:

Мадина И.И.

Мадина Э.В. [подпись]