

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 15 » Октября 2019

Дом № 15 или строение (корпус)

По ул. (пер) Майская

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 2002 материал стен кирпич число этажей 6

Наличие подвала имеет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Соколова Т.В. и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Белова Е.Р.

в присутствии мастера Земжинова произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовлетворительно (не требуется тех. ремонт)
б) чердачное помещение и его вентиляция не удовлетв. (требуется ремонт вентиляции)
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворит. (не требуется тех.рем)
г) фасад здания удовлетворит. (не требуется тех.рем)
д) входные двери и оконные переплеты удовлетворит. (не требуется тех.рем)
е) подвальные помещения удовлетворит. (не требуется тех.рем)
ж) отмостка вокруг здания удовлетворит. (не требуется тех.рем)
з) система центрального отопления удовлетворит. (не требуется тех.рем)
и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло
к) тепловые элеваторные узлы и боллерные
л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей)
м) электрохозяйство удовлетворит. (не требуется тех.рем)

обеспеченность:

- а) котельных - топливом (указать запас в днях на систему в целом)
б) жителей - углем, дровами, торфом (в домах с печным отоплением)
в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечена

выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Требуется ремонт входов в подъезд

Председатель комиссии
Члены комиссии:

Сорокина Т.В. *Т.В. Сорокина*
Земцова И.И. *И.И. Земцова*
Белова Е.Р. *Е.Р. Белова*