

Акт  
Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 3 или строение ( корпус) « сентябрь 2019 г.

По ул. (пер) Чернышев

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 1962 материал стен кирп. число этажей 4

Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами: Сорокина Т.В.  
и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Кузьмина Т.В.

в присутствии мастера Молодине И.И. произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша уровнит. (не треб. тех. ремонт)  
б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_  
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уров. (не треб. тех. ремонт)  
г) фасад здания уровн. (не треб. тех. ремонт)  
д) входные двери и оконные переплеты уровн. (не треб. тех. ремонт)  
е) подвальные помещения уровн. (не треб. тех. ремонт)  
ж) отмостка вокруг здания не уров. (треб. тех. ремонт)  
з) система центрального отопления уровн. (не треб. тех. ремонт)  
и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло \_\_\_\_\_  
к) тепловые элеваторные узлы и боллерные \_\_\_\_\_  
л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) \_\_\_\_\_  
м) электрохозяйство уровнит. (не треб. тех. ремонт)

КВ 64

обеспеченность:

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_ (указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в домах с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

### выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Сорокина Т.В. Пред.  
Молочко А.У.  
Курьмина Т.А. Секр.