

АКТ

Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

Г. Калуга

« 04 » 20 19 г.

- 1. Название здания (сооружения) многоквартирный жилой дом
- 2. Адрес Гурьямова 959
- 3. Год постройки 1997
- 4. Общая площадь дома 6630,10
- 5. Материал стен камень
- 6. Этажность 7
- 7. Наличие подвала Оценка состояния Нет
дефектов
- 8. Подъезды 4

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии

Комиссия в составе:

Директор ООО УК «Ваш Уют»

Кривов А. В.

Гл. инженер ООО УК «Ваш Уют»

Соколова Т. В.

Мастера ООО УК «Ваш Уют»

Земленкова В. Н., Шкатунова Н. И.

Произвела осмотр многоквартирного жилого дома по вышеуказанному адресу.

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша	состоянии не удовлетв	Ремонт крыши в 7 местах
2	Фасад здания	состоянии удовлетв	ремонт фасада
	Стены снаружи	состоянии удовлетв	
	Балконы	состоянии не удовлетв	ремонт перил
	Цоколь	состоянии удовлетв	
	Пороги	состоянии удовлетв	
	Козырьки	состоянии не удовлетв	ремонт козырьков
3	Отмостка	состоянии удовлетв	
4	Входы в подвал	состоянии удовлетв	
5	Входные двери	состоянии удовлетв	
6	Окна	состоянии удовлетв	
7	Состояние подъезда	состоянии не удовлетв	ремонт пола
	Стены внутри	состоянии не удовлетв	ремонт стен
	Потолок	состоянии не удовлетв	ремонт потолка
	Полы	состоянии удовлетв	
8	Теплоснабжение	состоянии удовлетв	проливка, опрессовка
9	Холодное водоснабжение	состоянии удовлетв	ревизия зап. арм.
10	Горячее водоснабжение	состоянии удовлетв	ревизия зап. арм.

11	Канализация	состоянии удовлетвор	
12	Вентиляция	состоянии удовлетвор	
13	Энергосбережение	состоянии удовлетвор	Установлены энергосберегающие лампы
14	Благоустройство	состоянии удовлетвор	Отделочные работы

Осмотр здания (сооружения) проводился в присутствии председателя совета дома (старшего по дому) Семичева ВЕ


Выводы и предложения: Собственникам дома № 59 по ул. Зурьмов необходимо на общем собрании принять решение о проведении текущего ремонта общего имущества дома.

Подписи:


Директор ООО УК «Ваш Уют»

 Кривов А. В.



Гл. инженер ООО УК «Ваш Уют»

 Соколова Т. В.

Мастера ООО УК «Ваш Уют»

 Земненкова В. Н.

Председатель совета дома

 Жуковская Н. А.
 Семичев ВЕ